

Zertifikat



Nr.: 968/FSP 1726.02/26

Prüfgegenstand	Sicherheitsüberströmventil mit dichtem Abschluss	Zertifikatsinhaber	SAMSON AG Weismüllerstr. 3 60314 Frankfurt am Main Germany
Typbezeichnung	2444 Nennweiten: DN 15 - DN 50 Nenndruck: PN25 max. zul. Differenzdruck: 11 bar Sollwertbereich: 2 bis 4,4 bar / 2,4 bis 6,6 bar / 6 - 11 bar max. zul. Umgebungstemperatur: 60°C Weitere Daten gemäß technischem Datenblatt.		
Prüfgrundlagen	AGFW FW 506:2013	DIN 4747:2022-08	
Bestimmungsgemäße Verwendung	Sicherheitsüberströmventil für Fernwärmanlagen.		
Besondere Bedingungen	Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten.		
Gültig bis 27.04.2031			

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/FSP 1726.02/26 vom 20.04.2026 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen.

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Bereich Automation
Funktionale Sicherheit
Am Grauen Stein, 51105 Köln

Köln, 27.04.2026

Zertifizierungsstelle Safety & Security for Automation & Grid


Dipl.-Ing. (FH) Wolf Rückwart