中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021322307003871

认证委托人名称： SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT

认证委托人地址： Weismuellerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

生产者名称： SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT

生产者地址： Weismuellerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

生产企业名称： SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT

生产企业地址： Weismuellerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

产品名称： 阀门定位器

系列、规格、型号： 3725-112 系列

标准： GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021

认证模式：型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求，特发此证。
产品相关信息详见附件。

发证日期：2023 年 04 月 29 日　　有效期至：2026 年 04 月 04 日

首次发证日期：2021 年 04 月 05 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

http://www.sitiias.com.cn　中国•上海•漕宝路103号200233　电话：+86 21 64510844

S 0011627

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

Ex NEPSI

SITIIAS Worldwide Access

CERTIFICATE NO: 2021322307003871

APPLICANT:	SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
ADDRESS:	Weismuellerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
MANUFACTURER:	SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
ADDRESS:	Weismuellerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
FACTORY:	SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
ADDRESS:	Weismuellerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
PRODUCT:	positioner
SERIES,SPECIFICATION,MODEL:	3725-112 Series
STANDARDS:	GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).
Refer to the attachment for detailed information.

Valid from: April 29, 2023 **Valid until:**April 4, 2026

Date of original certification: April 5, 2021

The validity of this certificate is subject to positive result of the periodic surveillance by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

APPROVAL:

Guo AiHua

上海仪表自控系统检验测试所有限公司

Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

http://www.sitiias.com.cn Building 9,103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China Tel: +86 21 64510844

S 0008976

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021322307003871

附　件

产品名称：　　阀门定位器

型号规格：　　3725-112系列

Articel code

Positioner Type 3725-112

e/p- Positioner Type 3725

```
                a b c d e f g h i j
3 7 2 5 - | x x x 0 0 0 0 x 0 0
          |
          | 1 1 2 NEPSI/CCC  Ex ia  II C T4 Gb
            a b c |
                  | Reserved(Not safety relevant)
                    d e f g |
                            | Shipbuilding certificate
                            | 0   Without
                            | 1   Bureau Veritas certification
                              h |
                                | Reserved (Not safety relevant)
                                  i j
```

防爆标志：　　Ex ia IIC T4 Gb

批　准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021322307003871

附　件

电气参数：　本安电气参数：

最高输入电压 Ui（V）	最大输入电流 Ii（mA）	最大输入功率 Pi（W）	最大内部等效参数	
			Ci（nF）	Li（mH）
28	115	1	8.3	0

相关报告编号：　2020S17402-001823
2023S17402-011514

使用条件：　1. 产品为非金属外壳，须采取相应措施以防静电引燃危险，例如严禁摩擦外壳表面，或仅允许湿布擦拭等。
2. 使用环境温度范围：-25～+80（℃）

批　准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司