



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021322307003871

认证委托人名称及地址

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismuellerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

生产者名称及地址

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismuellerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

生产企业名称及地址

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismuellerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

产品名称和系列、型号、规格

阀门定位器
3725-112 系列

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期:2026年04月01日 有效期至:2031年03月31日

首次发证日期:2021年04月05日

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2021322307003871

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismuellerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismuellerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismuellerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION

positioner
3725-112 Series

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).


Issue date:2026-04-01 Valid until:2031-03-31

Date of initial issue:2021-04-05

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



SITIAS
Worldwide Access

APPROVAL:



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021322307003871

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品名称：
阀门定位器

型号规格：
3725-112 系列

Articel code

Positioner Type 3725-112

e/p- Positioner Type 3725

3 7 2 5 - ^{a b c d e f g h i j}
_{a b c} x x x 0 0 0 0 x 0 0

1 1 2 NEPSI/CCC Ex ia II C T4 Gb
_{a b c}

Reserved (Not safety relevant)
_{d e f g}

Shipbuilding certificate
 0 Without
 1 Bureau Veritas certification
_h

Reserved (Not safety relevant)
_{i j}

防爆标志：
Ex ia II C T4 Gb

电气参数：
本安电气参数：

最高输入电压 Ui (V)	最大输入电流 Ii (mA)	最大输入功率 Pi (W)	最大内部等效参数	
			Ci (nF)	Li (mH)
28	115	1	8.3	0

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



批准：

郭敬华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021322307003871

证书附页：第 2 页 共 2 页

相关报告编号：

2020S17402-001823

2023S17402-011514

特殊（限制）使用条件：

1. 产品为非金属外壳，须采取相应措施以防静电引燃危险，例如严禁摩擦外壳表面，或仅允许湿布擦拭等。
2. 使用环境温度范围：-25~+80 (°C)。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIIS
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司