## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



## Modul D / N° CE-0062-PED-D-SAM 001-22-DEU-rev-D

SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende Produkte:

| Geräte   | Bauart   | Тур   | Ausführung  |
|--|--|-------|---|
| Stellgerät für Heißwasser und Dampf<br>mit Sicherheitsfunktion<br>in heiztechnischen Anlagen     | Antrieb 3374-25/-27<br>(Kraft 1800 N / 3000 N)   |       | 3374-25 mit Typ 3241, 42-36 E (2423E),<br>3374-27 mit Typ 3241, 3214 (2814),<br>Zertifikat-Nr.: 01 202 969/B-24-0010,<br>typgeprüft nach Norm DIN EN 14597:2015   |
| Stellgerät für Heißwasser und Dampf<br>mit Sicherheitsfunktion<br>in heiztechnischen Anlagen     | Antrieb 3374-21/-26<br>(Kraft 2000 N)  |       | mit Typ 3241, 2811, 2814, 2823, 3321 EU-Baumusterprüfung (Baumuster), Modul B, Zertifikat-Nr.: 01 202 931/B-15-0030-01, typgeprüft nach Norm DIN EN 14597:2015  |
| Stellgerät für Wasser und Wasser-<br>dampf mit Sicherheitsfunktion in<br>heiztechnischen Anlagen | Antrieb 5725-310/-313/-320/-323<br>Antrieb 5725-810/-820<br>Antrieb 5825-10/-13/-20/-23<br>(Kraft 500 N)<br>(Erzeugnisnummer 2770) |       | mit Typ 3214 (2814), 2423 (2823), 3213 (2710),<br>3222 (2710), 2488 (2730), 2489 (2730)<br>EU-Baumusterprüfung (Baumuster), Modul B,<br>Zertifikat-Nr.: 01 202 641/B-19-0017-01,<br>typgeprüft nach Norm DIN EN 14597:2015, Anhang DX   |
| Stellgerät für Wasser und Wasser-<br>dampf mit Sicherheitsfunktion in<br>heiztechnischen Anlagen | Antrieb<br>5827-A11<br>5827-A12<br>5827-A14<br>5827-A15<br>5827-A21<br>5827-A21<br>5827-A22<br>5827-A24<br>5827-A25                |       | mit Typ 3214 (2814), 2423 (2823), 3213 (2710),<br>3222 (2710), 2488 (2730), 2489 (2730)<br>EU-Baumusterprüfung (Baumuster), Modul B,<br>Zertifikat-Nr.: 01 202 641/B-19-0017-01,<br>typgeprüft nach Norm DIN EN 14597:2015, Anhang DX   |
| Sicherheitsabsperreinrichtung für<br>Gasbrenner und Gasgeräte                                    | 240  | 3241G | Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte Absperrventil, automatisch, Ventilklasse D Typ 3241-1-Gas und 3241-7-Gas, Werkstoff 1.0619 oder 1.4408, weichdichtend mit Balg, DN15 bis DN150, PN40 Antrieb 3271 oder 3277 mit 3/2-Wege-Magnetventil, EU-Baumusterprüfung (Baumuster), Modul B, Zertifikat-Nr.: 0000 |

die Konformität mit nachfolgender Anforderung:

| Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt |         | vom 15. Mai 2014   |
|---|---------|--|
| Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren für Fluide nach Art. 4 Abs. 1   | Modul D | Zertifikat-Nr.:<br>N°CE-0062-PED-D-SAM 001-22-<br>DEU-rev-D<br>durch Bureau Veritas 0062 |

Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender notifizierter Stelle überwacht: Bureau Veritas Services SAS, 4 place des Saisons, 92400 Courbevoie, France

Angewandte harmonisierte Normen und technische Standards: EN 12516-2, EN 12516-3, EN 12266-1, ASME B16.34, EN 60534-4, DIN EN 161:2013-04 (3241G), DIN EN 16678:2016-02 (3241G)

Hersteller: SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Frankfurt am Main, 17.02.2025

Dr. Andreas Widl

Vorsitzender des Vorstandes (CEO)

where Will

Sebastian Krause

Vice President Product Development