

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Original

Modul H / N° CE-0062-PED-H-SAM 001-25-DEU-rev-A

SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende Produkte:

Geräte	Bauart	Typ	Ausführung
Dreiwegeventil	-	2119	DIN EN, Gehäuse, EN-GJL-250 und 1.0619, DN 150, PN 16, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619, DN 100 bis 150, PN 25, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 65 bis 150, PN 40, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 6, Class 150, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2 bis 6, Class 300, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
Regler ohne Hilfsenergie	-	3222	DIN EN, Gehäuse, CC499K, DN 50, PN 25, alle Fluide
Dreiwegeventil	-	3260	DIN EN, Gehäuse, EN-GJL-250, DN 250 bis 300, PN 16, Fluide G2, L2 ¹⁾
Durchgangsventil Dreiwegeventil	V2001	3531	DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 50 bis 80, PN 25, alle Fluide
		3535	ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½ bis 3, Class 150, alle Fluide
Stellventil	-	3214	DIN EN, Gehäuse, EN-GJL-250, DN 150 bis 400, PN 16, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, EN-GJS-400-18-LT, DN 100 bis 150, PN 25, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619, DN 32 bis 400, PN 40, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A126 B, NPS 6 bis 10, Class 125, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC, NPS 2½ bis 10, Class 150, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC, NPS 1½ bis 10, Class 300, alle Fluide
Regler ohne Hilfsenergie	42	2423	DIN EN, Gehäuse, EN-GJL-250, DN 150 bis 250, PN 16, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, EN-GJS-400-18-LT, DN 150, PN 16, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, EN-GJS-400-18-LT, DN 100 bis 150, PN 25, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 65 bis 250, PN 16, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 50 bis 250, PN 25, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 32 bis 250, PN 40, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A126 B, NPS 6 bis 10, Class 125, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½ bis 10, Class 150, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 1½ bis 10, Class 300, alle Fluide
Regler ohne Hilfsenergie	42	2422	DIN EN, Gehäuse, EN-GJL-250, DN 150 bis 400, PN 16, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, EN-GJS-400-18-LT, DN 100 bis 150, PN 25, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 65 bis 400, PN 16, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 200 bis 400, PN 25, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 32 bis 400, PN 40, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0460, DN 40 bis 50, PN 40, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.6220+QT, DN 65 bis 250, PN 16, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.6220+QT, DN 200 bis 250, PN 25, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.6220+QT, DN 32 bis 250, PN 40, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A126 B, NPS 6 bis 16, Class 125, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½ bis 16, Class 150, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 1½ bis 16, Class 300, alle Fluide
			Regler ohne Hilfsenergie
ANSI, Gehäuse, A352 LCC, NPS 2½ bis 10, Class 150, alle Fluide			
ANSI, Gehäuse, A352 LCC, NPS 1½ bis 10, Class 300, alle Fluide			

4000525465 | German/Deutsch | 1.0 | Revision: 03

Geräte	Bauart	Typ	Ausführung
Regler ohne Hilfsenergie	42	2421RS	DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 65 bis 150, PN 16, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 50 bis 150, PN 25, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 32 bis 150, PN 40, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.4571 und 1.4401/1.4404, DN 50, PN 25, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.4571 und 1.4401/1.4404, DN 32 bis 50, PN 40, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½ bis 6, Class 150, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 1½ bis 6, Class 300, alle Fluide
Regler ohne Hilfsenergie	40	2405	DIN EN, Gehäuse, 1.0619, 1.4571, 1.4404, 1.4408, 1.0460, DN 32 bis 50, PN 40, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A105, A182 F316L, A351 CF8M, A216 WCC, NPS 1½ bis 2, Class 300, alle Fluide
Regler ohne Hilfsenergie	40	2406	DIN EN, Gehäuse, EN-GJL-250, DN 150, PN 16, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 32 bis 150, PN 40, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0460 und 1.4404, DN 32 bis 50, PN 40, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A126 B, NPS 6, Class 125, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½ bis 6, Class 150, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 1½ bis 6, Class 300, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A105 und A182 F316L, NPS 1½ bis 2, Class 300, alle Fluide
Regler ohne Hilfsenergie	41	2412 2417	DIN EN, Gehäuse, EN-GJS-400-18-LT, DN 100, PN 25, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 32 bis 100, PN 40, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0460, 1.4571 und 1.4404, DN 32 bis 80, PN 40, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½ bis 4, Class 150, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 1½ bis 4, Class 300, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A105 und A182 F316L, NPS 1½ bis 3, Class 300, alle Fluide
Regler ohne Hilfsenergie	-	2404-1	DIN EN, Gehäuse, EN-GJL-250, DN 150, PN 16, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 32 bis 150, PN 40, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A126 B, NPS 6, Class 125, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½ bis 6, Class 150, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 1½ bis 6, Class 300, alle Fluide
Regler ohne Hilfsenergie	-	2404-2	DIN EN, Gehäuse, EN-GJL-250, DN 150 bis 400, PN 16, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 65 bis 400, PN 16, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 65 bis 400, PN 40, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A126 B, NPS 6 bis 16, Class 125, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½ bis 16, Class 150, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½ bis 10, Class 300, alle Fluide
Regler ohne Hilfsenergie	-	2331 2337	DIN EN, Gehäuse, EN-GJL-250, DN 250, PN 16, Fluide G2, L2 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619, DN 250, PN 16, Fluide G2, L2 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619, DN 200 bis 250, PN 25, Fluide G2, L2 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619, DN 125 bis 250, PN 40, Fluide G2, L2 ¹⁾
Regler ohne Hilfsenergie	-	2333 2335	DIN EN, Gehäuse, EN-GJL-250, DN 150 bis 400, PN 16, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, EN-GJS-400-18-LT, DN 100 bis 150, PN 25, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 65 bis 400, PN 16, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 200 bis 400, PN 25, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 65 bis 400, PN 40, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A126 B, NPS 6 bis 16, Class 125, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½ bis 16, Class 150, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½ bis 16, Class 300, alle Fluide

Geräte	Bauart	Typ	Ausführung
Regler ohne Hilfsenergie	-	2334	DIN EN, Gehäuse, EN-GJL-250, DN 150 bis 400, PN 16, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, EN-GJS-400-18-LT, DN 150, PN 16, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, EN-GJS-400-18-LT, DN 100 bis 150, PN 25, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 65 bis 400, PN 16, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 200 bis 400, PN 25, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619 und 1.4408, DN 65 bis 400, PN 40, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A126 B, NPS 6 bis 16, Class 125, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½ bis 16, Class 150, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A216 WCC und A351 CF8M, NPS 2½ bis 16, Class 300, alle Fluide
Regler ohne Hilfsenergie	-	2373 2375	DIN EN, Gehäuse, 1.4469 und 1.4470, DN 32 bis 50, PN 40, alle Fluide
			ANSI, Gehäuse, A995 5A und A995 4A, NPS 1½ bis 2, Class 300, alle Fluide
Schmutzfänger	2N/2NI	2602	DIN EN, Gehäuse, EN-GJL-250, DN 150 bis 250, PN 16, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, EN-GJS-400-18-LT, DN 150, PN 16, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, EN-GJS-400-18-LT, DN 100 bis 150, PN 25, Fluide G2, L2, L1 ¹⁾
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619, DN 100 bis 250, PN 16, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619, DN 200 bis 250, PN 25, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.0619, DN 32 bis 250, PN 40, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.4408, DN 65 bis 100, PN 16, alle Fluide
			DIN EN, Gehäuse, 1.4408, DN 32 bis 100, PN 40, alle Fluide

¹⁾ Gase nach Art. 4 Abs. 1 Pkt. c.i zweiter Gedankenstrich
Flüssigkeiten nach Art. 4 Abs. 1 Pkt. c.ii

die Konformität mit nachfolgender Anforderung:

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt	2014/68/EU	vom 15. Mai 2014
Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren für Fluide nach Art. 4 Abs. 1	Modul H	Zertifikat-Nr.: N°CE-0062-PED-H-SAM 001-25-DEU-rev-A durch Bureau Veritas 0062

Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannter Stelle überwacht:
Bureau Veritas Services SAS, 4 place des Saisons, 92400 Courbevoie, France

Angewandte technische Spezifikationen: EN 16668 (inkl. EN 12516-2, EN 12516-3), ASME B16.34

Hersteller: SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Frankfurt am Main, 20.02.2026

Signiert von:

ppa. Runkwitz, Steffen

8E1B9A2A1804470...

ppa. Steffen Runkwitz
Vice President
Global Sourcing

Signiert von:

i. V. P. Scheermesser

D5A19C45AD26414...

i.V. Peter Scheermesser
Director
Product Maintenance & Engineered Products