

**CERT**

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6340BN3863Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Samson AG Weismüllerstraße 3, D-60314 Frankfurt am Main
Vertreiber <i>distributor</i>	Samson AG Weismüllerstraße 3, D-60314 Frankfurt am Main
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Motorisch betriebenes Regulierventil (6341)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dreiwegeventil (elektrisch bzw. pneumatisch gesteuert) als Verteilventil oder Mischventil in der Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	Typ 3226
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 07.03.2022 (TZW) Baumusterprüfung: TA 020/14 vom 30.03.2015 (TZW) Baumusterprüfung: TA 037/11 vom 09.01.2012 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: K-340122-21-Kr/sg vom 15.02.2021 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW 31-24/2-2007 (31.10.2002) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	20.12.2027 / 22-0460-WNV

7020-01-A-DE

28.09.2022 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Typ 3226	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
Typ 3226	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
Typ 3226	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
Typ 3226	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
Typ 3226	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
Typ 3226	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
Mischventil	2 Eingänge, 1 Ausgang
Verteilventil	1 Eingang, 2 Ausgänge