



# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

(Traducción)

## Módulo H / N° CE-0062-PED-H-SAM 001-16-DEU-rev-A

SAMSON declara bajo su exclusiva responsabilidad para los siguientes productos:

### Válvulas reguladoras de presión, presión diferencial, caudal y temperatura

2333 (Modelo núm. 2333), 2334 (2334), 2335 (2335), 2336, 2373, 2375, 44-0B, 44-1B, 44-2, 44-3, 44-6B, 44-7, 44-8, 45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 45-6, 2468, 2478 (2720), 45-9, 46-5, 46-6, 46-7, 46-9, 47-1, 47-4, 47-5, 47-9, 2487, 2488, 2489, 2491, 2494, 2495 (2730), 2405, 2406, 2421 (2811), 2392, 2412 (2812), 2114 (2814), 2417 (2817), 2422 (2814), 2423 (2823)

son conformes con los siguientes requerimientos.

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados Miembro sobre la puesta a disposición en el mercado de equipos a presión. 2014/68/EU del 15/05/2014

Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado a los fluidos de acuerdo con el art. 4(1)(c.ii) y (c.i) segundo guión. Ver tabla para módulos Certificado por Bureau Veritas S. A. (0062)

Presión nominal	DN NPS	15 ½	20 ¾	25 1	32 1¼	40 1½	50 2	65 -	80 3	100 4	125 -	150 6	200 8	250 10	300 12	400 16
PN 16		sin (1)						A (2)(3)			H					
PN 25		sin (1)					A (2)(3)		H							
PN 40		sin (1)				A (2)(3)		H						-		
PN 100 y PN 160		sin (1)			H										-	
Class 150		sin (1)			A (2)(3)				H					-		
Class 300		sin (1)			A (2)(3)		H							-		
Class 600 y Class 900		sin (1)			H										-	

(1) La marca CE fijada a la válvula de control no es válida en lo que se refiere la Directiva de equipos a presión.

(2) La marca CE fijada a la válvula de control es válida sin especificar el organismo notificado (Núm. Ident. 0062).

(3) El número de identificación 0062 de Bureau Veritas S.A. no es válido para el Módulo A.

Los equipos cuya conformidad se ha evaluado en base al Módulo H se refieren al certificado de aprobación del sistema de gestión de la calidad expedido por el organismo notificado.

El diseño se basa en los procedimientos especificados en las siguientes normas:

DIN EN 12516-2, DIN EN 12516-3 o ASME B16.1, ASME B16.24, ASME B16.34, ASME B16.42

El sistema de gestión de la calidad del fabricante es supervisado por el siguiente organismo notificado:

**Bureau Veritas S.A. Nr./No. 0062, Newtime, 52 Boulevard du Parc, Ile de la Jatte, 92200 Neuilly sur Seine, Francia**  
**Hersteller/Manufacturer: SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Fráncfort del Meno, Alemania**

Fráncfort del Meno, 12 de septiembre de 2017

Klaus Horschken  
Jefe del departamento central  
I+D, válvulas y accionamientos

Dr. Michael Heß  
Jefe del departamento central  
Product Management y ventas técnicas