

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС ПЕРЕВОД



Модуль H/Module H, №/No. / N° CE-0062-PED-H-SAM 001-16-DEU-rev-A

SAMSON подтверждает под собственную ответственность, что нижеуказанные продукты:

клапаны для регуляторов давления, перепада давления, объёмного расхода и температуры

2333 (№ изд./Model No. 2333), 2334 (2334), 2335 (2335), 2336, 2373, 2375, 44-0B, 44-1B, 44-2, 44-3, 44-6B, 44-7, 44-8, 45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 45-6, 2468, 2478 (2720), 45-9, 46-5, 46-6, 46-7, 46-9, 47-1, 47-4, 47-5, 47-9, 2487, 2488, 2489, 2491, 2494, 2495 (2730), 2405, 2406, 2421 (2811), 2392, 2412 (2812), 2114 (2814), 2417 (2817), 2422 (2814), 2423 (2823)

соответствуют требованиям

Директивы Европейского парламента и Совета по гармонизации законодательств государств-членов об оборудовании, работающем под давлением и выводе его на рынок 2014/68/EU от 15.05.2014

Применяемая процедура оценки соответствия для жидкостей согласно ст. 4(1)(с.ii) и (с.i) второй подпункт. модуль см. таблицу сертифицировано

Номинальное давление	DN NPS	15 ½	20 ¾	25 1	32 1¼	40 1½	50 2	65 -	80 3	100 4	125 -	150 6	200 8	250 10	300 12	400 16	
PN 16		нет (1)						A (2)(3)				H					
PN 25		нет (1)				A (2)(3)		H									
PN 40		нет (1)			A (2)(3)		H								-		
PN 100 и PN 160		нет (1)			H											-	
Class 150		нет (1)				A (2)(3)				H							-
Class 300		нет (1)			A (2)(3)		H								-		
Class 600 и Class 900		нет (1)			H											-	

(1) Маркировка CE на клапане не действительна в духе Директивы об оборудовании, работающем под давлением.

(2) Знак CE на клапане действителен без указания уполномоченного органа (ид. № 0062).

(3) Идентификационный номер 0062 Bureau Veritas S.A. не относится к модулю A.

Устройства, которые согласно таблице прошли процедуру проверки на соответствие для модуля H, относятся к "Сертификату об утверждении системы качества", выданному уполномоченным органом.

В основу конструкции положены технологии из следующих стандартов:

DIN EN 12516-2, DIN EN 12516-3 или./or ASME B16.1, ASME B16.24, ASME B16.34, ASME B16.42

Система обеспечения качества изготовителя контролируется следующим уполномоченным органом:

Bureau Veritas S.A. Nr./No. 0062, Newtime, 52 Boulevard du Parc, Ile de la Jatte, 92200 Neuilly sur Seine, France
Изготовитель:/Manufacturer: SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Frankfurt am Main, 08. февраль 2017

Клаус Хёршкен (Klaus Hörschken)
Руководитель централизованного отдела
Разработка клапанов и приводов

д-р Михаэль Хесс (Dr. Michael Heß)
Руководитель централизованного отдела
продукт-менеджер и руководитель отдела продаж