



제 12-065801-03 호

안 전 인 증 서

Samson AG Mess- und Regeltechnik
Weismullerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Limit Switch

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

4746-12, 4746-13

(Ex ia IIC T6/T5/T4) / 13-KB4BO-0038

인 증 기 준

고용노동부고시 제2010-36호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함

- 제조공장명 : Samson AG Mess-und Regeltechnik
- 소재지 : Weismullerstr. 3, D-60314 Frankfurt am Main, Germany

2. 제품개요

· 제품정격 : $U_i=16V$, $I_i=52mA$, $P_i=169mW$, $C_i=60nF$, $L_i=250\mu H$

3. 인증범위 : 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

· 사용주위온도 : $-45^{\circ}C \sim 60^{\circ}C(T6)$, $-45^{\circ}C \sim 70^{\circ}C(T5)$, $-45^{\circ}C \sim 80^{\circ}C(T4)$

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항 : 사용설명서 참조

2013년 1월 31일

한국산업기술시험원장

